

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OBORNIKACH

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /61/ 29-60-407
- PPIS w Obornikach /61/ 29-60-540
- fax /61/ 29-60-557, 29-60-558
- e-mail psse.oborniki@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej /61/29-60-549
- fax /61/ 29-60-557, 29-60-558
- e-mail higiena.komunalna@psse-oborniki.pl

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
W P L Y N E Ł O
dnia 20.08.2015
L. dz. M/1768/2015
Otrzymuje
Prezes ul. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
psseoborniki.pis.gov.pl

ON.HK-421/1/8-3/15

oryginał/kopia
Oborniki, dn.18.08.2015r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm./, art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm./, art.12 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. 2006r., Nr 123, poz. 858/ oraz § 14 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm./ oraz w oparciu o przeprowadzone w ramach monitoringu kontrolnego badania wody pobranej dnia 03.08.2015r. z wodociągu publicznego Ryczywół w punktach:

1. stacja uzdatniania wody – sprawozdanie z badań nr 1769/2015,
2. sieć – kran czerpalny w Ośrodek Zdrowia, ul. Nowa 1, Ryczywół – sprawozdanie z badań nr 1768/2015

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badań w dniu 13.04.2015r. ze stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociągu publicznego Ryczywół (kran czerpalny w Ośrodek Zdrowia, ul. Nowa 1, Ryczywół) wykazała spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badań określono w sprawozdaniach nr 1768/2015 oraz nr 1769/2015, stanowiących załączniki do decyzji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Sprawozdanie z badań nr 1768/2015 oraz nr 1769/2015 z dnia 06.08.2015r.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Krótka 1
64-700 Czarnków
2. a/a

Do wiadomości

1. Wójt Gminy Ryczywół
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Obornikach
z upoważnienia Kabana
Inż. Izabela Kłosowicz - asystent

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej 61 – 705 Poznań ul. Noskowskiego 21
tel. (61) 8544-826 , 8544-829 fax. (61) 8544-829 e-mail : lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1768 / 2015

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarnej – Epidemiologicznej
Oborniki

Nr rejestru próbek: 1768/2015

Próbki pobrano i dostarczone przez: PSSE Oborniki

Data pobrania: 03.08.2015 r.

Rodzaj próbek: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Data dostarczenia: 03.08.2015 r.

Miejsce pobrania: wodociąg publiczny - Ryczywół
- sieć - kran czerpalny Ośrodek Zdrowia, ul. Nowa 1, Ryczywół

Data zakończenia analiz: 04.08.2015 r.

Lp.	Parametr	Identyfikator metody badawczej	Jednostka	Wynik	Niepewność wyniku badania ^{*1)} / granica przedziału wyniku ^{**2)}
1	Mętność	PN-EN ISO 7027: 2003	Q NTU	< 0,2	-
2	Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda D	Q mg / l Pt	3	-
3	Zapach	PN-EN 1622: 2006 + IB-11-A-041 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 r.	-	akceptowalny	-
4	pH	PN-EN ISO 10523: 2012	Q -	7,3	-
5	Przewodność (w 25°C)	PN-EN 27888: 1999	Q μS / cm	646	-
6	Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002	Q mg / l	< 0,1	-
7	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12	Q jtk / 100 ml	0	-
8	<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12	Q jtk / 100 ml	0	-

06.08.2015 r.

.....
Data sporządzenia sprawozdania

KIEROWNIK LABORATORIUM
BADANIA WODY I GLEBY

[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]*
Kierownik Laboratorium

- koniec sprawozdania -

Powiatowa Stacja
Sanitarnej-Epidemiologicznej w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki
tel. 61 29 60 407, fax 61 29 60 557,558
REGON 639680862 NIP 766-16-96-841

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
18 SIE. 2015
data podpis mgr inż. *[Podpis]* Aida Fularz

^{*1)} Niepewności wyników fizyko-chemicznych / ^{**2)} Granice przedziału wyników mikrobiologicznych są przekazywane z metodami badawczymi przy uzgodnieniach rocznych badań dla PSSE i nie obejmują niepewności pobierania próbek.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie może być kopiowane we fragmentach. Reklamacje można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literką Q. Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 61 – 705 Poznań ul. Noskowskiego 21
tel. (61) 8544-826 , 8544-829 fax. (61) 8544-829 e-mail : lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1769 / 2015

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Oborniki

Nr rejestru próbek: 1769/2015

Próbki pobrano i dostarczone przez: PSSE Oborniki

Data pobrania: 03.08.2015 r.

Rodzaj próbek: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Data dostarczenia: 03.08.2015 r.

Miejsce pobrania: wodociąg publiczny - Ryczywół
- stacja uzdatniania wody

Data zakończenia analiz: 04.08.2015 r.

Lp.	Parametr	Identyfikator metody badawczej	Jednostka	Wynik	Niepewność wyniku badania ^{*1)} / granica przedziału wyniku ^{*2)}
1	Mętność	PN-EN ISO 7027: 2003	Q NTU	< 0,2	-
2	Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda D	Q mg / l Pt	3	-
3	Zapach	PN-EN 1622: 2006 + IB-11-A-041 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 r.	-	akceptowalny	-
4	pH	PN-EN ISO 10523: 2012	-	7,3	-
5	Przewodność (w 25°C)	PN-EN 27888: 1999	Q μS / cm	631	-
6	Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002	Q mg / l	< 0,1	-
7	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12	Q jtk / 100 ml	0	-
8	<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12	Q jtk / 100 ml	0	-

06.08.2015 r.

.....
Data sporządzenia sprawozdania

KIEROWNIK LABORATORIUM
BADANIA WODY I GLEBY

Z. J. Swieca
.....
mgr Kierownik Laboratorium

- koniec sprawozdania -

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-500 Oborniki
tel. 61 29 60 407, fax 61 29 60 557, 558
REGON 639680852 NIP 766-16-96-841 (2)

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
18 SIE. 2015
data podpis mgr inż. Aida Fularczak

*1) Niepewności wyników fizyko-chemicznych / *2) Granice przedziału wyników mikrobiologicznych są przekazywane z metodami badawczymi przy uzgodnieniach rocznych badań dla PSSE i nie obejmują niepewności pobierania próbek.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie może być kopiowane we fragmentach. Reklamacje można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literką Q. Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.